Edité le : 30/10/2026

SAUR DIROP CENTRE EST

DT RHONE ALPES
TERRITOIRE ALPES - AEP

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été reçu au laboratoire. Le rapport comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier : LSE26-163586 **Référence contrat :** LSEC20-7044
Identification échantillon : LSE2610-62481-1
Référence client (1): Code MIRE : 012700000301035RE00001PPE00075986 **Motif du prélèvement (1):** AC
Nature (1): Eau de distribution
Origine (1): Structure : 141 RHONE ALPES / 141A eure
Contrat : 0127000003 CC DU HAUT BUGEY - CC OYONNAX
Installation : 01035RE00001 Réseau communal - 0127000003 - BELLEYDOUX
Point : PPE00075986 BELLEYDOUX GOBET
Produit : ED eau distribuée
Point Client (1): 18AB4E262BA-6AFA
Dept et commune (1): **01 BELLEYDOUX**
Réception : Réception au laboratoire le 24/10/2026 à 07h37
Prélèvement (1): Prélevé le 23/10/2026 à 09h25
Prélevé et mesuré sur le terrain par le client DUPERIER Sébastien
Flaconnage CARSO-LSEHL
Prélèvement instantané

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Toutes les informations relatives aux conditions de prélèvement ont été transmises par le client.
Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client.

Date de début d'analyse le 26/10/2026 à 08h25

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité		COFRAC
Mesures sur le terrain										
Température de l'eau	N.M.	°C		Méthode interne M_EZ008 v3	0				25	
pH sur le terrain	N.M.	-		NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9	
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	N.M.	µS/cm		NF EN 27888	25			200	1100	
Chlore libre sur le terrain	N.M.	mg/l Cl2		NF EN ISO 7393-2	0.03					
Chlore total sur le terrain	N.M.	mg/l Cl2		NF EN ISO 7393-2	0.03					
Turbidité	N.M.	NFU		NF EN ISO 7027-1	0.40					

.../...

Edité le : 30/10/2026
Identification échantillon : LSE2610-62481-1
Destinataire : SAUR DIROP CENTRE EST

Réception : Réception au laboratoire le 24/10/2026 à 07h37

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures à réception									
Température de l'échantillon prise à réception dans l'enceinte de transport	2	°C							
COV : composés organiques volatils									
Solvants organohalogénés									
1,1,1-trichloroéthane	< 0.02	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
1,2-dichloroéthane	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10		3.0		#
Bromoforme	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Chloroforme	41	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Dibromochlorométhane	< 0.02	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
Dichlorobromométhane	1.6	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.02				#
Somme des trihalométhanes	42.60	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10		100		
Tétrachloroéthylène	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Tétrachlorure de carbone	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Trichloroéthylène	< 0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10				#
Somme des tri et tétrachloroéthylène	<0.10	µg/l	HS/GC/MS	NF EN ISO 20595	0.10		10		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

SAUR-THM THM ET COV (SAUR-2011)
SAUR-T5EP TEAU+PH+CL2LIB+CL2TOT+TURB TERRAIN

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Clément CHATRE
Responsable adjoint de laboratoire

